

# ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

## (МОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ)

129090, Москва, Проспект Мира, 19

Телефон: 8(495) 681-59-01

Факс: 8(495) 688-93-81

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01-2333/17

о назначении административного наказания

15 АВГ 2017.

г. Москва

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы  
Иванцов Э.В.

(фамилия, инициалы должностного лица)

рассмотрев материалы дела № Ц-2333/17 об административном правонарушении, предусмотренном статьей (-ями) ст. 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении Закрытого акционерного общества ремонтно-строительная фирма «Ремстройсервис».

### У С Т А Н О В И Л:

«21» июля 2017г. Мосжилинспекцией в соответствии с п.1 Положения о Государственной жилищной инспекции города Москвы, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 26.07.2011 № 336-ПП, в порядке, установленном Административным регламентом исполнения Государственной жилищной инспекцией города Москвы государственной функции по осуществлению лицензионного контроля предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением Правительства Москвы 21 января 2015 г. № 29-ПП, в соответствии с планом-графиком, утвержденным начальником ЖИ по ЦАО от 30.06.2017 № 6/н, в соответствии с вызовом управы Межданского района города Москвы №МЩ-13-1195/7 от 20.07.2017 г. проведен осмотр готовности многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Большая Переяславская ул., д.19 к эксплуатации в осенне-зимний период 2017-2018 г. ЗАО РСФ «Ремстройсервис» осуществляет функции по управлению указанными многоквартирными домами на основании лицензии от 09 апреля 2015 года №077000259 и договором управления многоквартирным домом от 13.12.2013 г. В результате осмотра установлено, что Закрытое акционерное общество ремонтно-строительная фирма «Ремстройсервис», являющееся организацией, ответственной за содержание многоквартирного дома по адресу: Большая Переяславская ул., д.19 совершило нарушение требований нормативов Российской Федерации по эксплуатации жилищного фонда: п. 2.6.13 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. №170), а именно: - по адресу Большая Переяславская ул., д.19: отсутствует теплоизоляция труб системы ГВС в подвальном помещении дома; отсутствует масло в термометре (в подвальном помещении). Событие административного правонарушения зафиксировано фотоматериалом на 3-х листах и актом осмотра от 21.07.2017 № РЛ-О-Ц-07920. Выявленные нарушения образуют состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.22 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно ч. 3 ст. 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях при назначении административного наказания юридическому лицу учитывается характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства смягчающие административную ответственность, обстоятельства, отягчающие административную ответственность. Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, не установлено. К обстоятельствам, отягчающих административную ответственность, относится повторное совершение ЗАО РСФ «Ремстройсервис» однородного административного правонарушения, что подтверждается вступившим в законную силу «24» февраля 2017 г. постановлением(иями) № 01-56/17 от 31.01.2017 г. о назначении административного наказания».

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела)

На основании изложенного, руководствуясь п.1 ч.1 ст. 29.9, 29.10, 29.11 Кодекса РФ об административных правонарушениях,-

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2106

04.10.2017

Электронно

08

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7702019661	КПП 774501001	Сумма	50000-00			
ЗАО ремонтно-строительная фирма "Ремстройсервис"		Сч. №	40702810900280000133			
Платательщик		БИК	044525411			
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА		Сч. №	30101810145250000411			
Банк плательщика		БИК	044525000			
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО Г. МОСКВА 35		Сч. №	40101810045250010041			
Банк получателя		Вид оп.	01	Срок плат.	5	
ИНН 7702051094		Наз. пл.		Очер. плат.		
КПП 770201001		Код	0	Рез. поле		
Управление Федерального казначейства по городу Москве (Государственная жилищная инспекция города Москвы) л/с 04732789000						
Получатель	7891169 0020028009140	45379000	0	0	0	0

Уплата административного штрафа по Постановлению N 01-2333/17 от 15.08.2017г. (дело № Ц-2333/17)

Сумма 50000-00

Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.